



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Юр. адрес: ул. Рождественка, д. 5/7, Москва, 107031; Почт. адрес: ул. 1-ая Пионерская, д. 92, Владимир, 600009
Телефон: (4922) 42-22-17, Факс: (4922) 53-16-23, e-mail: vladimir@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 11.1-0123вн-П/0015-2019
Об устранении выявленных нарушений

601445, Владимирская область, г. Вязники,
ул. Металлистов, дом 18
(место составления предписания)

22 февраля 2019 г.
(дата составления предписания)

Выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 4 города Вязники Владимирской области" (МБОУ «СОШ № 4»)
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения внеплановой выездной проверки с целью устранения выявленных нарушений, отраженных в акте проверки от 22.02.2019 № 11.1-0123пл-А/0015-2019.
(плановой/внеплановой)
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МБОУ «СОШ № 4»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	Не назначено лицо ответственное за электрохозяйство организации.	ПТЭЭП п. 1.2.3.	22.04.2019
2	Не составлена общая схема электроснабжения организации.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	22.04.2019
3	В электрощитовой не выполнены надписи диспетчерских наименований на ШС 4 шт.	ПТЭЭП п. 2.2.20.	22.04.2019
4	Отсутствует защитная панель, исключаяющая доступ к токоведущим частям в осветительном щите в помещении приемной.	ПТЭЭП п. 2.2.4.	22.04.2019
5	Нет диспетчерского наименования на ЩО в коридоре.	ПТЭЭП п. 2.2.20.	22.04.2019
6	Нет паспортов заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.9.	22.04.2019
7	Нет защитного заземляющего проводника у розетки холодильника в помещении кухни.	ПТЭЭП п. 2.7.6.	22.04.2019

